埼玉県川口市　コンセント交換

埼玉県川口市のマンションにてコンセント交換工事を行いました。

お子様がピンセットを差し込んでしまいショートして、コンセント内部が溶けてしまったようです。

電線は問題なかったので、コンセントの交換対応となりました。

今回は怪我も無くコンセントが駄目になっただけで済みましたが、

電線や家電も一緒に駄目になることも考えられます。

お気を付けてご使用になっていただければと思います。

e-kit石井